



Città di Santa Maria Capua Vetere

Via Albana, 91(ex Istituto Lucarelli)

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 147 del 14/08/2018

IL SINDACO

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
Prot.0028981 - 14/08/2018

Origine: Uscita



Vista la nota del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Caserta, Ufficio prevenzione incendi, protocollo n. 13646 del 13/08/2018, acquisita al protocollo del Comune, avente ad oggetto il sopralluogo ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa antincendio e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio effettuata nei confronti della ditta Logeco s.r.l. sita alla Via Napoli, 1 di Santa Maria Capua Vetere.

Considerato che in occasione di detto sopralluogo di prevenzione incendi, di cui all'art. 4 del D.P.R. 151 del 2011 in relazione all'attività svolta da predetta società di recupero rifiuti con relativa presenza di depositi di carta e cartoni, imballaggi misti, plastica e legno sono state rilevate difformità alle vigenti norme di prevenzione incendi, e che, pertanto, l'attività è potenzialmente pericolosa.

Richiamati

- l'art. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla Legge n. 125/2008 relativo ai poteri del Sindaco, quale ufficiale di Governo, di adottare ordinanze, anche a carattere contingibile ed urgente, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'art. 1 del D.M. 05 agosto 2008 che prevede "Ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

Ritenuto che le difformità rilevate nel sopralluogo richiamato in materia di prevenzione incendi comportano il venir meno di uno dei requisiti fondamentali per l'esercizio dell'attività venendo meno la possibilità di accertare la sussistenza delle condizioni minime di sicurezza necessarie per la salvaguardia della incolumità delle persone e della tutela delle cose;

Ritenuto che, nel caso di specie, ricorrano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per l'adozione di un atto contingibile ed urgente idoneo ad assicurare e garantire la tutela di sovraordinati interessi pubblici, quali la sicurezza dei cittadini e l'incolumità delle persone, e che, in particolare, disponga la sospensione con effetto immediato dell'attività e la



Città di Santa Maria Capua Vetere

Via Albana, 91 (ex Istituto Lucarelli)

conseguente chiusura al pubblico dell'attività sino alla conformazione dei luoghi ai requisiti prescritti dalla normativa vigente in tema di prevenzione incendi, così come indicati dal Comando dei Vigili del Fuoco di Caserta;

Dato atto che viene omessa la comunicazione di avvio del procedimento di cui alla legge n. 241/1990 e successive modificazioni a motivo delle ragioni d'urgenza evidenziate nella comunicazione del Comando dei Vigili del Fuoco.

Considerato inoltre che:

- Il sito de quo è interessato dalla presenza di cumuli di rifiuti infiammabili e che ai sensi della normativa vigente il soggetto responsabile deve provvedere alla rimozione dei rifiuti presenti ai fini di avviarli a smaltimento o recupero secondo le tipologie, nel rispetto della normativa vigente.

ORDINA

per i motivi suesposti, la sospensione, con effetto immediato, dell'attività e la conseguente chiusura al pubblico dell'attività della ditta Logeco S.r.l. con sede in Via Napoli, 1 S. Maria C.V., con rappresentante legale sig. Mangia Pietro, residente presso la sede alla Via Napoli, 1 in S. Maria C.V.

La sospensione dell'attività è disposta sino alla conformazione dei luoghi e dei locali ai requisiti prescritti dalla normativa vigente in tema di prevenzione incendi così come indicati dal Comando dei Vigili del Fuoco di Caserta nella nota allegata alla presente e qui interamente richiamata.

Al legale rappresentante della Logeco S.r.l. :

- di provvedere *ad horas* e comunque non oltre il termine di 7 giorni dalla notifica della presente ordinanza, allo smaltimento dei rifiuti presenti nel sito di svolgimento della attività sospesa, nei modi di legge.
- di porre in essere le misure necessarie per presidiare costantemente i luoghi in oggetto e disporre adeguata vigilanza idonea a garantire la sicurezza del sito anche durante la fase di sospensione dell'attività.
- di comunicare a questo Comune, l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire le opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare quanto disposto con il presente provvedimento.



Città di Santa Maria Capua Vetere

Via Albana, 91 (ex Istituto Lucarelli)

DISPONE

- che la presente ordinanza venga notificata:
 - alla ditta Logeco s.r.l.;
- che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza:
 - al Comando di Polizia locale di S. Maria C.V.;
 - al Comando Carabinieri di S. Maria C.V.;
 - al Comando Carabinieri di Caserta NOE.;
 - al Comando provinciale Vigili del fuoco di Caserta, Ufficio prevenzione;
 - alla Prefettura di Caserta.
 - alla Questura

IL SINDACO
A. L. M. ne



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
CASERTA
Ufficio Prevenzione Incendi

Spett.le
MANGIA PIETRO
Responsabile Legale
LOGECO S.R.L.
VIA NAPOLI, 1
81055 SANTA MARIA CAPUA
VETERE

Al Comando Carabinieri per la Tutela
dell'Ambiente NOE Caserta
noececdo@carabinieri.it

Al Comune di SANTA MARIA
CAPUA VETERE
Ufficio SUAP

Al Sig. Sindaco
del Comune di
81055 SANTA MARIA CAPUA
VETERE

FASCICOLO NR. 28236

Oggetto: LOGECO S.R.L.
Attività principale: Attività non soggetta –
Attività del DPR 151/2011: 13.1.A
Indirizzo attività: VIA NAPOLI 1 SANTA MARIA CAPUA VETERE – Sopralluogo di
prevenzione incendi - art.4 DPR 151/2011-

In seguito a comunicazione del Comando Carabinieri per la Tutela dell'ambiente – NOE di Caserta prot. 13298 del 3.8.2018, si informa che in occasione del sopralluogo congiunto effettuato con altri enti in data 9.8.2018 presso la Ditta indicata in oggetto, si è rilevato che nell'area sita in Santa Maria Capua Vetere via Napoli nr. 1 viene esercitata una attività di recupero rifiuti con relativa presenza di depositi di carta e cartone, imballaggi misti, plastica e legno.

Si premette che dall'esame della documentazione in giacenza presso quest'ufficio risulta che la Ditta di che trattasi ha inoltrato esclusivamente una SCIA per un impianto di distribuzione carburanti ad uso privato da litri 9000 in tank fuori terra.

Pertanto, dalla documentazione agli atti di quest'ufficio e dal sopralluogo effettuato sono state rilevate le seguenti difformità alle vigenti norme di prevenzione incendi:


1. Non è stata acquisita la valutazione favorevole sul progetto di prevenzione incendi per i depositi di materiale cartaceo, imballaggi misti e materie plastiche e per il locale deposito di superficie superiore a 1000 mq;
2. Non è stata presentata la SCIA di cui all'art.4 del DPR 151/2011 per i depositi di materiale cartaceo, imballaggi misti e materie plastiche e per il locale deposito di superficie superiore a 1000 mq;
3. l'attività non risulta protetta da un impianto idrico antincendi ad idranti;

4. i locali depositi devono presentare strutture con caratteristiche di resistenza al fuoco commisurate al carico d'incendio. Dovrà essere presentata certificazione di resistenza al fuoco a firma di professionista antincendio.
5. devono essere presentate le certificazioni di conformità degli impianti elettrici;
6. l'area circostante l'impianto deve essere costantemente mantenuta sgombera da vegetazione che potrebbe essere causa di innesco del materiale combustibile ivi presente.

In relazione a quanto sopra Codesta Ditta deve eliminare con urgenza le difformità rilevate e acquisire la valutazione favorevole sul progetto di adeguamento dell'attività ai sensi dell'art.3 del DPR 151/2011 e quindi presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività allegando l'asseverazione del tecnico attestante la conformità al progetto approvato nonché le certificazioni relative agli impianti, le strutture, e le attrezzature antincendio secondo quanto previste dal DM 07/08/2012 non ancora presentate a questo Comando.

La presente nota viene inoltrata al Sig. Sindaco e al sig. Prefetto per i provvedimenti di competenza ai sensi del DLvo 139/2006 atteso che allo stato l'attività non è agibile ai fini antincendio ed è pertanto potenzialmente pericolosa.

Il Responsabile dell'istruttoria tecnica
DVD ing. Angelo DE DONA)



IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Buonpane)

