

Caserta 06/12/2019
Prot. 19340DEF0193

**Ill. mo Sig. Sindaco
Comune di Caserta
Piazza Vanvitelli
81100 Caserta**

**Spett.le
Comune di Caserta
Area Gen. Coord. Tecnico
Piazza Vanvitelli
81100 Caserta**

**Spett.le
Prefettura di Caserta
Piazza Vanvitelli
81100 Caserta**

**Spett.le
Comune di Caserta
Comando di Polizia Municipale
Viale V. Lamberti
81100 Caserta**

**Oggetto: Mancanza acqua Comune
di Caserta zone di
Paratella, San Leucio, Briano, Sala e Vaccheria**

In riferimento all'oggetto Vi comuniciamo che si è verificato un grave disservizio all'impianto di emungimento dell'acqua denominato Paratela, in particolare è stato riscontrato un danneggiamento della pompa sommersa del pozzo posta a 220 metri di profondità.

La società si è già attivata per la risoluzione della crisi, sta già provvedendo all'approvvigionamento del materiale necessario e ad organizzare la logistica per l'esecuzione dei lavori.

Sede Operativa

Viale Giuseppe de Falco, 31 - 81100 Caserta
PEC idrico@pec.italgasacqua.it - PEC italgasacqua@pec.italgas.it

Italgas Acqua S.p.A.

Sede Sociale in Milano – via Carlo Bo, 11 - Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.
Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale 10146450969 – R.E.A. Milano n. 2509454
Società aderente al "Gruppo IVA Italgas" P.I. 10538260968
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Italgas S.p.A. Società con unico socio.

Il cantiere sarà operativo dalle ore 07:30 del 07/12/2019, si stima, che il ripristino della funzionalità del pozzo e la successiva risoluzione della carenza idrica possa essere risolto entro le ore 19:00 del 07/12/2019.

Nello scusarci per il disagio cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti



Italgas
Acqua
Coordinamento Attività Idriche
Il Responsabile
Gennaro Mugnano